

Einsatzort				
Baustelle Rohbau (Einsatz in Tiefbau, auf Gerüsten, Dächern, im Gartenbau und dergleichen)				<b>X</b>
Baustelle Innenausbau (Einsatz in witterungsgeschützter Umgebung)			<b>X</b>	
Bühnenhäuser, temporäre Bühnen, Veranstaltungstechnik				<b>X</b>
Industriebetrieb mit rauhem Umfeld (Giessereien, Schmelzbetriebe, Sägereien, Schlachthöfe)			<b>X</b>	
Produktionsbetriebe (normale Bedingungen/geringe Beanspruchung...)		<b>X</b>		
Gewerbebetriebe wie Schreinerei, mechanische Werkstätten, Autoreparaturwerkstätten, Gaststätten, Hotels			<b>X</b>	
Schulen, Kindergärten, Lager, Ausstellungs- und Verkaufsflächen		<b>X</b>		
Büro (Geräte die umfassende leitfähige Teile aufweisen, z. B. Ständerlampe, Kaffeemaschine)		<b>X</b>		
Büro (Geräte die selten bewegt werden oder nicht umfassende leitfähige Teile aufweisen, z. B. Bildschirm)	<b>X</b>			

Gebrauchshäufigkeit	Empfohlene Prüfperiodizität in Monaten			
	60	24	12	6
<b>täglich</b> (Dauereinsatz oder mehrere Kurzeinsätze pro Tag)		<b>24</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
<b>wöchentlich</b> (ein- bis mehrmals wöchentlich im Einsatz)	<b>60</b>			
<b>monatlich</b> (ein- bis mehrmals monatlich im Einsatz)		<b>36</b>	<b>24</b>	<b>12</b>
<b>seltener</b> (weniger als 1x monatlich im Einsatz)				